

Nachweis

Energieeinsparung und Wärmeschutz

Prüfbericht 409 42379/1 U



Auftraggeber **Dolle A/S**
Vestergade 47


7741 Frostrup
Dänemark

Grundlagen

In Anlehnung an
EN ISO 12567-1: 2000
Wärmetechnisches Verhalten
von Fenstern und Türen - Be-
stimmung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens, Teil 1:
Komplette Fenster und Türen
Prüfbericht 409 39064/3 vom
21. November 2009

Produkt	Bodentreppe
Bezeichnung	KOMPAKT
Außenmaß (B x H in mm)	676 mm x 1375 mm (Nennmaß 700 mm x 1400 mm) Lukenkasten: Holzrahmen (Fichte) 140 mm x 18 mm Deckel: Panel: beidseitig beplankt mit HDF-Platte / weiß la- ckiert, d = 3,0 mm Füllung: Massivholz (Fichte), d = 30 mm
Material	Gesamtdicke: 36 mm
Öffnungsart	Klapp Die Normierung des Wärmedurchgangskoeffizienten U ist mit einem inneren und äußeren Wärmeübergangswider- stand von $0,10 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ entsprechend EN ISO 6946 vor- genommen worden
Besonderheiten	

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis des Wärmedurch-
gangskoeffizienten U .

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Prüfung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten ermöglicht
keine Aussage über weitere
Leistungs- und qualitätsbe-
stimmende Eigenschaften der
vorliegenden Konstruktion.

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$



ift Rosenheim
8. Januar 2010

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter Bauphysik
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Thomas Thiel, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 6 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
 Deutscher
Akkreditierungs
Rat
DAP-PL-0808 99
DAP-ZE-2288 00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-00